

2018年8月31日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

	南放水口付近 海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路
採取日	8月30日	8月30日
採取時刻	7:10	6:00
Cs-134(約2年)	ND(0.83)	ND(0.61)
Cs-137(約30年)	ND(0.46)	ND(0.80)
全	12	3.8

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。