

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日
採取時刻	9:05	9:13	9:21	8:42	9:29	9:36	8:30	8:55
全	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	950	ND(14)	ND(14)	ND(16)
H-3(約12年)	ND(120)	360	140	140	ND(120)	940	200	ND(120)

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。