

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日
採取時刻	8:50	8:17	8:40	8:21
Cs-134(約2年)	190	74	350	9.1
Cs-137(約30年)	2,000	840	3,700	99
全	2,500	2,200	4,900	200
H-3(約12年)	190	350	160	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。