

2018年10月17日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日
採取時刻	9:35	9:21	9:44	9:24
Cs-134(約2年)	160	73	230	11
Cs-137(約30年)	1,900	880	2,800	120
全	2,300	2,300	3,600	240
H-3(約12年)	190	330	180	190

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。