

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月29日	10月29日	10月29日	10月29日
採取時刻	9:41	9:25	9:54	9:28
Cs-134(約2年)	110	89	160	9.6
Cs-137(約30年)	1,300	930	1,700	92
全	1,700	2,300	2,500	210
H-3(約12年)	190	230	ND(120)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。