

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日
採取時刻	9:31	9:11	9:23	9:14
Cs-134(約2年)	95	66	120	5.6
Cs-137(約30年)	1,000	800	1,300	71
全	1,200	2,200	1,800	190
H-3(約12年)	240	320	160	290

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。