

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日
採取時刻	9:22	9:06	9:34	9:10
Cs-134(約2年)	160	71	100	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	1,700	750	1,200	68
全	2,000	2,600	1,700	170
H-3(約12年)	200	360	ND(120)	200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。