

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月28日	11月28日	11月28日	11月28日
採取時刻	8:13	7:56	8:25	7:59
Cs-134(約2年)	160	68	100	ND(12)
Cs-137(約30年)	1,700	720	1,200	57
全	2,100	2,500	1,600	180
H-3(約12年)	180	310	160	300

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。