

2018年12月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月10日	12月10日	12月10日	12月10日
採取時刻	10:21	9:52	10:08	9:56
Cs-134(約2年)	220	65	85	ND(10)
Cs-137(約30年)	2,100	750	1,200	54
全	2,800	2,400	1,500	170
H-3(約12年)	190	380	150	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。