

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日
採取時刻	8:07	8:53	9:06	8:56
Cs-134(約2年)	200	65	100	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,400	730	1,100	67
全	3,100	2,300	1,600	250
H-3(約12年)	220	420	130	280

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。