

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日
採取時刻	8:20	7:55	8:03	8:20	7:33	8:10	8:40	8:15	7:50	7:59	8:15	7:29	8:05	8:35
降雨量(mm/日)	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.89)	ND(1.1)	ND(0.61)	0.59	0.79	ND(0.70)	1.0	ND(1.1)	ND(0.80)	ND(0.83)	ND(0.91)	ND(0.94)	ND(0.59)	ND(0.74)
Cs-137(約30年)	5.1	6.6	6.9	4.9	9.8	10	9.7	5.3	3.4	4.7	2.2	2.8	3.8	2.6
全	10	12	10	11	17	16	18	9.3	4.6	4.9	ND(4.0)	ND(3.4)	4.2	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.3)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.023	0.012	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.106	0.021	0.017	0.021	0.018	0.019	0.015
Cs-134(約2年)	2.5	0.94	1.1	1.5	0.79	0.66	ND(0.60)	ND(0.65)	ND(0.57)	ND(0.86)	ND(0.62)	ND(0.70)	ND(0.52)	ND(0.76)
Cs-137(約30年)	32	14	12	12	9.7	9.8	9.8	0.92	ND(0.73)	ND(0.95)	ND(0.78)	ND(0.89)	0.83	ND(0.84)
全	48	21	16	16	14	18	13	7.9	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	ND(6.3)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は10月19日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日			10月26日	10月27日	10月28日	10月29日		
採取日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日			10月26日	10月27日	10月28日	10月29日		
採取時刻	8:00	8:00	7:50	8:10			8:05	8:05	7:55	8:15		
降雨量(mm/日)	0	17	0	0			0	17	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.61	1.6	ND(0.91)	ND(0.59)			ND(0.65)	0.99	ND(0.82)	ND(0.57)		
Cs-137(約30年)	7.4	18	4.7	3.9			2.3	12	3.2	2.8		
全	12	30	7.1	6.0			ND(3.4)	19	3.7	ND(3.4)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日			10月26日	10月27日	10月28日	10月29日		
採取日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日			10月26日	10月27日	10月28日	10月29日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	17	0	0			0	17	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.4)	1.9	1.2	ND(0.83)			ND(0.57)	ND(0.55)	ND(0.55)	ND(0.71)		
Cs-137(約30年)	8.3	16	22	11			ND(0.73)	1.9	ND(0.68)	ND(0.74)		
全	11	29	34	16			ND(3.3)	4.9	ND(3.4)	ND(3.6)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は10月29日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。