

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路							
採取日	11月23日							11月23日							
採取時刻	7:50							7:55							
降雨量(mm/日)	0							0							
流量(m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.66)							ND(0.71)							
Cs-137(約30年)	5.6							2.0							
全	9.3							ND(3.9)							
H-3(約12年)	-							-							

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路							
採取日	11月23日							11月23日							
採取時刻	6:00							6:00							
降雨量(mm/日)	0							0							
流量(m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.64)							ND(0.51)							
Cs-137(約30年)	8.8							ND(0.81)							
全	14							ND(4.0)							
H-3(約12年)	-							-							

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。