

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	10月25日		10月25日		10月25日		10月25日		10月25日	10月25日	10月25日	
採取時刻	7:57		8:00		8:07		8:11		8:16	8:23	8:37	
全	ND(8.5)		ND(8.5)		ND(8.5)		ND(3.9)		ND(8.5)	ND(8.5)	ND(8.5)	
H-3(約12年)	26		23		33		22		350	1,600	500	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。