

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	11月8日		11月8日		11月8日		11月8日		11月8日	11月8日	11月8日	
採取時刻	7:59		8:04		8:12				8:22	8:27	8:40	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)				ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	28		22		30				360	1,800	710	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

ポンプ点検により採取中止