

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10				
	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(6.2)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.0)				
	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.9)				
	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.9)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.6)				
	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(4.0)	-	-	-	-	-	-	ND(3.9)				
	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(5.7)	ND(5.2)	ND(6.6)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(6.2)	ND(5.9)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.7)				
	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.9)				
	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.7)				

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10				
	ND(6.0)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(3.3)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(6.5)	ND(5.8)	ND(6.0)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.0)				
	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(5.1)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(3.7)				
	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(5.2)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(4.1)	ND(3.2)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(5.7)	ND(4.8)				
	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(3.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)				
	6.2	ND(6.0)	9.8	6.6	ND(6.7)	6.0	ND(5.8)	5.7	5.0	8.3	ND(4.7)	ND(6.5)	7.1	6.4	5.9	6.9				
	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(2.8)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(5.0)				
	ND(4.8)	ND(3.5)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.7)	ND(5.8)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(3.2)	ND(3.7)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.8)				

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10				
	ND(6.2)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(5.9)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(5.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.1)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(4.8)				
	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.9)				
	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(3.9)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(3.4)				
	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)				
	77	83	87	66	90	84	73	84	79	74	79	81	71	69	65	81				
	ND(5.0)	ND(5.2)	6.2	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.4)	4.0	ND(4.4)	ND(5.9)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(3.8)	ND(4.3)				
	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.9)				

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)  
 を追加で測定(2011/5/30～)  
 を追加で測定(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東