

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日
採取時刻	8:03	8:48	9:02	8:52
Cs-134(約2年)	230	56	89	6.7
Cs-137(約30年)	2,500	750	1,000	59
全	3,400	2,500	1,700	170
H-3(約12年)	260	410	160	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。