

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       | 2号機放水路立坑水 |         |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
|              | 上流側       | 下流側   | 上流側       | 下流側     |
| 採取日          | 1月16日     | 1月16日 | 1月16日     | 1月16日   |
| 採取時刻         | 8:22      | 8:01  | 8:13      | 8:04    |
| Cs-134(約2年)  | 230       | 63    | 89        | ND(5.9) |
| Cs-137(約30年) | 2,600     | 740   | 1,000     | 59      |
| 全            | 3,500     | 2,400 | 1,500     | 160     |
| H-3(約12年)    | 290       | 310   | 130       | 260     |

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。