

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月21日	1月21日	1月21日	1月21日
採取時刻	9:34	9:15	9:26	9:18
Cs-134(約2年)	250	65	81	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,800	780	1,000	43
全	3,600	2,500	1,600	160
H-3(約12年)	240	390	180	290

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。