

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日
採取時刻	9:00	8:38	8:50	8:41
Cs-134(約2年)	220	60	84	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	2,700	800	1,000	41
全	3,600	2,400	1,600	160
H-3(約12年)	300	380	120	220

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。