

2019年1月30日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月28日	1月28日	1月28日	1月28日
採取時刻	10:13	9:35	10:04	9:38
Cs-134(約2年)	260	65	87	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	2,700	840	1,000	54
全 β	3,800	2,500	1,500	170
H-3(約12年)	340	280	150	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。