

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月30日	1月30日	1月30日	1月30日
採取時刻	8:21	8:00	8:12	8:03
Cs-134(約2年)	230	68	84	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,700	780	990	54
全	3,900	2,600	1,400	140
H-3(約12年)	250	280	ND(120)	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。