

2019年2月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日
採取時刻	8:06	8:59	9:10	9:02
Cs-134(約2年)	230	75	74	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,800	790	1,000	63
全	3,900	2,600	1,500	180
H-3(約12年)	300	380	150	320

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。