

2019年3月20日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日
採取時刻	9:18	8:55	9:08	8:59
Cs-134(約2年)	150	57	110	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	1,800	860	1,400	65
全	2,600	2,500	1,900	170
H-3(約12年)	230	420	ND(110)	250

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。