

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日
採取時刻	7:50	7:46	7:55	7:45	8:00	7:02	7:50	7:55	7:51	8:00	7:50	8:05	7:07	7:54
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.60)	ND(0.67)	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(1.1)	ND(0.63)	ND(0.73)	ND(0.51)	ND(0.48)	ND(0.55)	ND(0.54)	ND(0.52)	ND(0.66)
Cs-137(約30年)	3.1	4.0	4.4	3.9	4.1	3.4	4.0	1.1	1.0	ND(0.74)	1.4	1.3	1.6	1.1
全	6.4	13	8.1	9.7	10	9.2	12	ND(3.6)	3.2	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(3.2)	ND(3.0)	4.6
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.4)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:50
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.019	0.015	0.021	0.020	0.020	0.012	0.014
Cs-134(約2年)	ND(0.52)	ND(0.63)	ND(1.2)	ND(0.54)	ND(0.86)	ND(0.77)	ND(1.0)	ND(0.60)	ND(0.63)	ND(0.66)	ND(0.71)	ND(0.53)	ND(0.54)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	3.1	2.9	3.2	2.1	3.4	3.3	3.2	ND(0.79)	ND(0.77)	ND(0.84)	ND(0.83)	ND(0.78)	ND(0.61)	ND(0.67)
全	5.0	3.7	4.7	5.6	5.0	6.4	4.1	ND(3.8)	ND(3.6)	ND(3.3)	ND(3.3)	ND(2.6)	ND(3.4)	ND(3.2)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(5.4)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は1月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日			1月25日	1月26日	1月27日	1月28日		
採取日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日			1月25日	1月26日	1月27日	1月28日		
採取時刻	6:55	1	8:05	8:22			7:00	1	8:10	8:25		
降雨量(mm/日)	0	5	0	0			0	5	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	1	0.61	0.63			ND(0.68)	1	ND(0.69)	ND(0.56)		
Cs-137(約30年)	3.3	1	4.5	3.7			1.3	1	ND(0.98)	1.2		
全	7.0	1	9.8	6.3			ND(3.7)	1	3.7	ND(3.7)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日			1月25日	1月26日	1月27日	1月28日		
採取日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日			1月25日	1月26日	1月27日	1月28日		
採取時刻	7:13	6:00	6:00	7:30			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	5	0	0			0	5	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.88)	ND(0.61)	ND(0.86)			ND(0.75)	ND(0.59)	ND(0.61)	ND(0.49)		
Cs-137(約30年)	3.5	2.8	4.3	2.9			ND(0.83)	ND(0.60)	ND(0.74)	ND(0.80)		
全	4.0	6.2	6.6	6.8			ND(3.8)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.4)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は1月28日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

1 悪天候により採取中止。