

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	2月14日		2月14日		2月14日		2月14日		2月14日	2月14日	2月14日	
採取時刻	7:03		7:07		7:14		7:19		7:24	7:27	7:38	
全	ND(8.5)		ND(8.5)		ND(8.5)		ND(3.5)		ND(8.5)	ND(8.5)	ND(8.5)	
H-3(約12年)	24		18		31		20		390	1,600	790	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。