

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	3月14日		3月14日		3月14日		3月14日		3月14日	3月14日	3月14日	
採取時刻	7:28		7:32		7:44		7:49		7:54	7:59	8:07	
全	ND(9.6)		ND(9.6)		ND(9.6)		ND(4.2)		ND(9.6)	ND(9.6)	ND(9.6)	
H-3(約12年)	24		22		19		23		330	1,600	520	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。