

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 3月1日           | 3月1日             | 3月5日             | 3月1日                            | 3月1日              | 3月1日              | 3月1日              | 3月1日              | 3月1日              |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 8:34           | 7:56             | 7:24             | 8:02                            | 7:49              | 7:44              | 8:21              | 7:33              | 8:17              |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  | —              | —                | —                | 50                              | —                 | —                 | —                 | —                 | —                 |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  | ND(0.35)       | 1,900            | 77               | —                               | ND(0.31)          | 26                | ND(0.35)          | 9.1               | ND(0.42)          |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    |                    |                  | ND(0.57)       | 22,000           | 1,000            | —                               | ND(0.46)          | 290               | 0.72              | 100               | ND(0.54)          |
| その他<br>γ     | Co-60(約5年)       |                    |                  |                    |                    |                  | ND             | 38               | ND               | —                               | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
|              |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  | —                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 22,000         | 150,000          | 8,300            | 22                              | ND(15)            | 1,900             | 27,000            | 16,000            | 66,000            |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 44,000         | 2,800            | 3,300            | 470                             | 910               | 31,000            | 910               | 1,100             | 24,000            |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 19,000         | 120,000          | 5,000            | 14                              | 2.1               | 1,400             | 23,000            | 14,000            | 56,000            |

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3 | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 採取時刻         |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 塩素(単位: ppm)  |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-134(約2年)  |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-137(約30年) |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| その他<br>γ     | Co-60(約5年)                |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
|              |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| H-3(約12年)    |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Sr-90(約29年)  |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月2日、5日、6日、9日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9、2-5、3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| その他<br>γ     |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3 | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           | 4月8日           | 4月8日             | 4月8日             | 4月8日                            |                  | 4月8日             | 4月8日             |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 採取時刻         |                           | 7:25           | 8:10             | 8:25             | 8:34                            |                  | 7:36             | 7:56             |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 塩素(単位: ppm)  |                           | —              | —                | —                | —                               |                  | 500              | —                |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-134(約2年)  |                           | ND(0.35)       | 3.5              | 1.1              | —                               |                  | ND(0.42)         | ND(0.36)         |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-137(約30年) |                           | ND(0.54)       | 45               | 14               | —                               |                  | 0.65             | ND(0.44)         |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| その他<br>γ     |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           | 360            | 240              | 8,600            | 82,000                          |                  | 320              | 4,700            |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| H-3(約12年)    |                           | 330            | 520              | 4,300            | 2,400                           |                  | 860              | 660              |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Sr-90(約29年)  |                           | —              | —                | —                | —                               |                  | —                | —                |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月9日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    | 4月11日              |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    | 7:25               |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    | —                  |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    | ND(0.33)           |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    | ND(0.39)           |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| その他<br>γ     |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    | 60                 |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    | 分析中                |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    | —                  |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3 | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           | 4月11日          | 4月11日            | 4月11日            |                                 |                  | 4月11日            | 4月11日            |                         | 4月11日          | 4月11日            | 4月11日            | 4月11日            | 4月11日                           |                         |
| 採取時刻         |                           | 7:30           | 8:13             | 8:28             |                                 |                  | 7:41             | 8:00             |                         | 7:59           | 8:33             | 8:18             | 7:41             | 7:48                            |                         |
| 塩素(単位: ppm)  |                           | —              | —                | —                |                                 |                  | 440              | —                |                         | —              | —                | —                | —                | 320                             |                         |
| Cs-134(約2年)  |                           | ND(0.24)       | 2.7              | 1.7              |                                 |                  | ND(0.32)         | ND(0.50)         |                         | ND(0.42)       | ND(1.9)          | ND(5.5)          | ND(0.96)         | —                               |                         |
| Cs-137(約30年) |                           | ND(0.45)       | 42               | 21               |                                 |                  | 1.1              | ND(0.54)         |                         | 0.44           | 3.5              | 47               | 3.6              | —                               |                         |
| その他<br>γ     |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           | 360            | 220              | 8,000            |                                 |                  | 340              | 4,700            |                         | 200            | 560              | 2,400            | ND(15)           | ND(15)                          |                         |
| H-3(約12年)    |                           | 分析中            | 分析中              | 分析中              |                                 |                  | 分析中              | 分析中              |                         | 分析中            | 分析中              | 分析中              | 分析中              | 分析中                             |                         |
| Sr-90(約29年)  |                           | —              | —                | —                |                                 |                  | —                | —                |                         | —              | —                | —                | —                | —                               |                         |

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/6)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  |        | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|--------|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 3月4日                            |                     | 3月4日         | 3月4日                                | 3月4日                              | 3月4日                        | 3月4日        |                   |  |        |                 |                    |
| 採取時刻             | 8:00                            |                     | 7:58         | 7:26                                | 7:32                              | 7:00                        | 6:52        |                   |  |        |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.63)                        |                     | ND(0.43)     | 0.58                                | 0.41                              | ND(0.68)                    | ND(0.43)    |                   |  | 60     | 10              |                    |
| Cs-137<br>(約30年) | ND(0.68)                        |                     | ND(0.48)     | 6.2                                 | 3.8                               | ND(0.58)                    | ND(0.42)    |                   |  | 90     | 10              |                    |
| 全β               | 13                              |                     | ND(17)       | ND(17)                              | ND(17)                            | 14                          | ND(16)      |                   |  |        |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | ND(0.84)                        |                     | ND(1.5)      | 6.9                                 | 44                                | ND(0.84)                    | ND(1.5)     |                   |  | 60,000 | 10,000          |                    |
| Sr-90<br>(約29年)  | 0.0037                          |                     | 0.045        | 0.26                                | 0.88                              | 0.0011                      | 0.011       |                   |  | 30     | 10              |                    |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |        | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                   | 3月4日              |                   | 3月4日         |                               |                                |                              |                                |                               |        |                 |                    |
| 採取時刻             |                   | 7:00              |                   | 7:20         |                               |                                |                              |                                |                               |        |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                   | ND(0.24)          |                   | ND(0.47)     |                               |                                |                              |                                |                               | 60     | 10              |                    |
| Cs-137<br>(約30年) |                   | 0.39              |                   | 0.85         |                               |                                |                              |                                |                               | 90     | 10              |                    |
| 全β               |                   | ND(14)            |                   | ND(16)       |                               |                                |                              |                                |                               |        |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                   | ND(1.9)           |                   | ND(1.5)      |                               |                                |                              |                                |                               | 60,000 | 10,000          |                    |
| Sr-90<br>(約29年)  |                   | 0.0066            |                   | ND(0.13)     |                               |                                |                              |                                |                               | 30     | 10              |                    |

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月5日、8日、12日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(5/6)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 4月8日                            | 4月8日                | 4月8日         | 4月8日                                | 4月8日                              | 4月8日                        |             |                   |  |  |                 |                    |
| 採取時刻             | 8:03                            | 7:55                | 7:37         | 7:26                                | 7:32                              | 6:50                        |             |                   |  |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.54)                        | ND(0.55)            | ND(0.59)     | ND(0.55)                            | ND(0.45)                          | ND(0.74)                    |             |                   |  |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | ND(0.64)                        | ND(0.58)            | ND(0.45)     | 0.99                                | 1.9                               | ND(0.58)                    |             |                   |  |  | 90              | 10                 |
| 全β               | 14                              | ND(17)              | ND(17)       | ND(17)                              | ND(17)                            | 13                          |             |                   |  |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | ND(0.81)                        | ND(2.2)             | ND(1.5)      | ND(2.2)                             | 25                                | ND(0.81)                    |             |                   |  |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | —                               | —                   | 分析中          | 分析中                                 | 分析中                               | —                           |             |                   |  |  | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| 採取時刻             |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 90              | 10                 |
| 全β               |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 30              | 10                 |

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月9日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

\* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(6/6)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  |  | ※1<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|--|------------------|--------------------|
| 採取日              | 4月11日                           | 4月11日               | 4月11日        | 4月11日                               | 4月11日                             | 4月11日                       | 4月11日       | 4月11日             |  |  |                  |                    |
| 採取時刻             | 8:05                            | 8:00                | 7:40         | 7:17                                | 7:21                              | 7:00                        | ※2          | ※2                |  |  |                  |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.50)                        | ND(0.50)            | ND(0.64)     | ND(0.67)                            | 0.86                              | ND(0.68)                    |             |                   |  |  | 60               | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | ND(0.64)                        | ND(0.43)            | 0.63         | 2.2                                 | 10                                | ND(0.68)                    |             |                   |  |  | 90               | 10                 |
| 全β               | —                               | ND(15)              | ND(15)       | ND(15)                              | 24                                | 12                          |             |                   |  |  |                  |                    |
| H-3<br>(約12年)    | —                               | —                   | —            | —                                   | —                                 | —                           |             |                   |  |  | 60,000           | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | —                               | —                   | —            | —                                   | —                                 | —                           |             |                   |  |  | 30               | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |  | ※1<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------|
| 採取日              | 4月11日             | 4月11日             | 4月11日             | 4月11日        |                               |                                |                              |                                |                               |  |                  |                    |
| 採取時刻             | ※2                | ※2                | ※2                | 7:13         |                               |                                |                              |                                |                               |  |                  |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                   |                   |                   | ND(0.65)     |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60               | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) |                   |                   |                   | 1.2          |                               |                                |                              |                                |                               |  | 90               | 10                 |
| 全β               |                   |                   |                   | ND(16)       |                               |                                |                              |                                |                               |  |                  |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                   |                   |                   | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60,000           | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  |                   |                   |                   | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 30               | 10                 |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

\* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 悪天候により採取中止