

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月10日	4月10日	4月10日	4月10日
採取時刻	8:14	7:50	8:01	7:53
Cs-134(約2年)	260	67	79	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	3,200	880	1,000	51
全	4,500	2,600	1,400	160
H-3(約12年)	320	410	120	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。