

2019年4月14日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日
採取時刻	8:08	8:50	9:02	8:53
Cs-134(約2年)	230	57	80	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,800	820	1,000	49
全 $\beta$	3,900	2,600	1,600	160
H-3(約12年)	300	390	200	340

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。