

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日
採取時刻	8:09	7:49	8:00	7:52
Cs-134(約2年)	180	52	69	ND(12)
Cs-137(約30年)	2,100	830	860	78
全	2,900	2,400	1,200	150
H-3(約12年)	180	380	ND(110)	290

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。