

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       | 2号機放水路立坑水 |         |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
|              | 上流側       | 下流側   | 上流側       | 下流側     |
| 採取日          | 5月3日      | 5月3日  | 5月3日      | 5月3日    |
| 採取時刻         | 7:43      | 9:10  | 7:26      | 9:13    |
| Cs-134(約2年)  | 140       | 62    | 66        | ND(8.0) |
| Cs-137(約30年) | 1,800     | 870   | 870       | 64      |
| 全            | 2,800     | 2,500 | 1,400     | 150     |
| H-3(約12年)    | 250       | 340   | 230       | 270     |

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。