

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日
採取時刻	7:22	9:09	7:13	9:13
Cs-134(約2年)	140	56	62	ND(5.3)
Cs-137(約30年)	1,700	860	840	54
全	2,700	2,400	1,400	140
H-3(約12年)	220	260	ND(130)	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。