

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
採取時刻	7:25	9:18	7:16	9:22
Cs-134(約2年)	130	77	120	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,600	860	1,400	62
全	2,400	2,400	1,800	160
H-3(約12年)	170	310	ND(120)	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。