

2019年5月17日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月15日	5月15日	5月15日	5月15日
採取時刻	7:23	7:52	7:32	7:55
Cs-134(約2年)	94	56	81	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	1,200	790	1,200	53
全	2,000	2,400	1,600	150
H-3(約12年)	210	310	130	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。