

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日
採取時刻	7:19	9:29	7:07	9:33
Cs-134(約2年)	39	54	94	ND(6.2)
Cs-137(約30年)	490	850	1,200	54
全	760	2,500	1,700	130
H-3(約12年)	ND(130)	290	ND(130)	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。