

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月7日	6月7日	6月7日	6月7日
採取時刻	7:06	8:47	6:55	8:50
Cs-134(約2年)	30	70	70	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	410	850	1,000	46
全	680	2,400	1,400	140
H-3(約12年)	120	380	ND(110)	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。