

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日
採取時刻	7:02	9:16	6:53	9:20
Cs-134(約2年)	27	63	71	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	460	840	970	49
全	580	2,600	1,400	150
H-3(約12年)	ND(110)	330	ND(110)	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。