

2019年6月19日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月17日	6月17日	6月17日	6月17日
採取時刻	7:13	9:09	6:56	9:13
Cs-134(約2年)	88	61	210	7.1
Cs-137(約30年)	1,200	920	2,800	57
全	1,500	2,700	3,500	140
H-3(約12年)	ND(130)	320	ND(130)	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。