

2019年6月26日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日
採取時刻	7:23	9:26	7:10	9:30
Cs-134(約2年)	59	77	130	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	550	900	1,800	59
全	730	2,500	2,300	140
H-3(約12年)	150	420	ND(110)	190

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。