

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日
採取時刻	8:08	8:10	7:36	7:35	8:09	7:45	7:55	8:03	8:13	7:40	7:40	8:04	7:50	8:00
降雨量(mm/日)	0	0	1	4.5	0	0	0	0	0	1	4.5	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.66)	ND(0.49)	ND(0.58)	ND(0.80)	ND(0.66)	ND(0.49)	ND(0.64)	ND(0.84)	ND(0.79)	ND(0.61)	ND(0.76)	ND(0.69)	ND(0.48)	ND(0.78)
Cs-137(約30年)	2.3	4.6	5.2	2.3	3.4	3.5	3.3	1.6	1.1	1.6	3.3	2.0	1.2	1.1
全	5.5	9.3	8.0	ND(2.9)	10	12	13	ND(3.4)	4.7	ND(3.8)	11	ND(3.8)	ND(2.9)	4.0
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.8)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	1	4.5	0	0	0	0	0	1	4.5	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.007	0.006	0.006	0.016	0.005	0.006	0.005	0.016	0.016	0.019	0.111	0.011	0.016	0.016
Cs-134(約2年)	1.5	ND(0.91)	ND(0.99)	1.4	ND(0.84)	ND(0.91)	ND(0.66)	ND(0.88)	ND(0.52)	ND(0.60)	ND(0.52)	ND(0.57)	ND(0.64)	ND(0.74)
Cs-137(約30年)	19	8.6	7.6	19	5.6	5.0	4.8	ND(0.85)	ND(0.79)	ND(0.76)	ND(0.80)	ND(0.56)	ND(0.69)	ND(0.78)
全	25	10	7.8	26	11	7.2	7.7	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.6)	6.4	ND(3.4)	ND(3.2)	ND(4.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(7.8)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は4月19日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日			4月26日	4月27日	4月28日	4月29日		
採取日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日			4月26日	4月27日	4月28日	4月29日		
採取時刻	7:57	7:55	7:45	7:40			8:01	8:00	7:40	7:35		
降雨量(mm/日)	14	4	0	0			14	4	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.66)	ND(0.61)	ND(0.58)	ND(0.54)			1.8	ND(0.98)	ND(0.77)	ND(0.59)		
Cs-137(約30年)	5.3	3.0	3.1	3.1			18	4.5	1.2	1.6		
全	11	4.9	6.9	7.2			23	5.8	3.4	3.3		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日			4月26日	4月27日	4月28日	4月29日		
採取日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日			4月26日	4月27日	4月28日	4月29日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	14	4	0	0			14	4	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.81	1.1	0.63	ND(0.86)			ND(0.68)	ND(0.62)	ND(0.53)	ND(0.57)		
Cs-137(約30年)	16	18	9.5	6.3			1.5	1.2	ND(0.84)	ND(0.82)		
全	25	25	14	12			4.7	ND(3.2)	ND(3.0)	ND(3.2)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は4月29日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。