

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	5月9日		5月9日		5月9日		5月9日		5月9日	5月9日	5月9日	
採取時刻	8:03		8:08		8:20		8:24		8:30	8:32	8:40	
全	ND(9.6)		ND(9.6)		ND(9.6)		ND(4.1)		ND(9.6)	ND(9.6)	ND(9.6)	
H-3(約12年)	24		20		26		27		420	1,500	750	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。