

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	5月23日		5月23日		5月23日		5月23日		5月23日	5月23日	5月23日	
採取時刻	8:03		8:07		8:16		8:21		※	8:28	8:37	
全β	ND(13)		ND(13)		ND(13)		ND(3.9)		※	ND(13)	ND(13)	
H-3(約12年)	24		24		26		28		※	1,300	840	

(注)No.7、No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

※ポンプ点検により採取中止