

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							E-14
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	
採取日								7月17日
採取時刻								8:42
全								22
H-3(約12年)								ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。