

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	8月6日	8月6日	8月6日
採取時刻	8:33	8:40	8:47
全	ND(14)	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	280	1,700	ND(120)

* G-1,G-2は1回 / 週。 G-3は1回 / 月。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。