

2019年7月7日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日
採取時刻	7:58	9:56	7:43	9:59
Cs-134(約2年)	43	74	240	12
Cs-137(約30年)	530	900	3,100	110
全 $\beta$	640	2,500	3,600	210
H-3(約12年)	ND(130)	370	ND(130)	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。