

2019年7月12日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日
採取時刻	7:20	7:53	7:35	7:57
Cs-134(約2年)	47	60	240	10
Cs-137(約30年)	560	820	2,900	130
全	630	2,400	3,200	200
H-3(約12年)	ND(130)	310	ND(130)	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。