

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日
採取時刻	7:20	8:51	7:06	8:54
Cs-134(約2年)	34	67	130	ND(9.2)
Cs-137(約30年)	530	800	1,900	96
全	680	2,400	2,500	220
H-3(約12年)	ND(110)	310	ND(110)	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。