

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日
採取時刻	7:08	8:54	6:58	8:58
Cs-134(約2年)	39	60	130	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	540	750	1,800	140
全	720	2,400	2,500	230
H-3(約12年)	ND(120)	230	ND(120)	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。