

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日
採取時刻	7:28	7:55	7:14	8:00
Cs-134(約2年)	36	58	69	ND(11)
Cs-137(約30年)	520	690	1,000	89
全	670	2,300	1,400	200
H-3(約12年)	ND(110)	460	ND(110)	210

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。