

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日
採取時刻	7:13	8:44	7:00	8:47
Cs-134(約2年)	35	49	74	ND(8.8)
Cs-137(約30年)	520	750	950	110
全	760	2,300	1,300	210
H-3(約12年)	ND(110)	380	ND(110)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。